НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00171** 37170

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ". ОГРН: 1075752001159
Юридический адрес: 302008, Орловская обл, Орёл г, ул. Машиностроительная, дом № 6, помещение 5, офис 104. Телефон: 8(499) 350-88-56. Адрес электронной почты: sales@irorel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ". ОГРН: 1075752001159
Юридический адрес: 302008, Орловская обл, Орёл г, ул. Машиностроительная, дом № 6, помещение 5, офис 104. Телефон: 8(499) 350-88-56. Адрес электронной почты: sales@irorel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».
Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.
Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nictest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) серии «IR-Line-Экопласт» на основе кабеленесущих систем производства ООО «Кросс Линк» и кабельной продукции производства ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-95761434-2024, в составе согласно Приложению Бланк № 009570. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в действующей редакции). ГОСТ 53316-2021 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний.» Время сохранения работоспособности - согласно Приложению Бланк № 009571.

код ОКПД 2
27.32.13
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПБ/129, ПБ/130, ПБ/131, ПБ/132 от 23.05.2024 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.32.13-005-95761434-2024 Огнестойкая кабельная линия серии «IR-Line-Экопласт»
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.ОС03.СМК01.2843 от 21.05.2024 г., выданный ОС ООО «ГОСТСТАНДАРТ» рег.№ ARTALIX.RU.32311.ОС03.СМК01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2024 **по** 09.10.2029

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А. А. Пеньковская
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7734383166 «НИЦ ТЕСТ» ОГРН 1167746926017 * МОСКВА * НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384

***Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В". Зак. №СП-233.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00171** 009570

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) серии "IR-Line-Экопласт" – Е45, Е60, Е90, смонтированные в соответствии с ТУ 27.32.13–005–95761434–2024 в составе:

Продукция ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ». Адрес: 302008, Орловская обл, Орёл г, ул. Машиностроительная, дом № 6, помещение 5, офис 104:

- Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм2 до 2,5 мм2, марки КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)- FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)- FRLS, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159 -003-95761434-2017.

Продукция ООО «Кросс Линк» (товарного знака Ecoplast («Экопласт»). Адрес: 121353, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помещ. I, комн.14 (часть):

- Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 до 50 мм, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-001-56625002-2001:
- из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов (ПЛЛ) на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), полипропилена (ПП), серий HFR, HFR PLL, с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов на основе полиэтилена серии FRUF с аксессуарами;
- из композиции не содержащих галогенов полиолефинов, серия HFFRLS с аксессуарами.

- Трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 до 63 мм, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-004-56625002-2004:
- из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
- из композита безгалогенного на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), серия RG HFR с аксессуарами.

- Коробки распределительные огнестойкие из безгалогенного пластика для электропроводки серии JBS, BJB/JBS, MB, JBL. Степень защиты IP55, при применение специальных вводов IP68, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по 3464-014-52811541-2016;

- Коробки распределительные огнестойкие металлические для электропроводки серии SMB. Степень защиты IP66, товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020;

- Кабель-каналы (короба) из электроизоляционного материала для электромонтажных работ из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ), товарного знака Ecoplast («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-002-56625002-2002:
- Серия MEX-E110 с аксессуарами;
- Серия INSTA-E110 с аксессуарами;
- Серия ARC-LAN-E110 с аксессуарами.

- Крепежные аксессуары и метизная продукция, согласно каталогу продукции «Экопласт» (Приложение №1 инструкции по монтажу).

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) _____ (подпись) А. Ю. Бурмистров (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) _____ (подпись) А. А. Пеньковская (инициалы, фамилия)

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЦ ТЕСТ» ИНН 7734383166 1167746242077 Св-во № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР-384 МОСКВА

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00171** 009571

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Составные элементы кабельных линий и время сохранения их работоспособности в условиях стандартного режима пожара по ГОСТ Р 53316-2021

№	Наименование ОКЛ и способ прокладки	Марка кабеля	Время сохранения работоспособности ОКЛ, мин.			
			Бетон	ГКЛ/ГВЛ	Сэндвич-панель	Трос
1	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке в гибких гофрированных трубах из электроизоляционного материала серий ПВХ-Е90, HFR, HFR PLL, HFFRLS, FRUF для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления: максимальное - 500 мм, рекомендованное - 300 мм.	Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, на номинальное напряжение 300 В, с числом скрученных пар 1-4, или числом скрученных жил до 4, с номинальным сечением основных жил от 0,2 мм2 до 2,5 мм2, марки КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)- FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13.159 - 003-95761434-2017	90	45	60	45
2	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке в жестких гладких трубах из электроизоляционного материала серий ПВХ-Е90, RG HFR для электропроводок с аксессуарами, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления - 500 мм.		90	45	60	45
3	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке в кабель-каналах (коробах) из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ для электропроводок серий MEX-E110, INSTA-E110, ARC-LAN-E110 с аксессуарами, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления - 500 мм.		90	45	60	45
4	Огнестойкая кабельная линия (электропроводка) серии "IR-Line-Экопласт", проложенная при одиночной/групповой прокладке проложенных открыто, закрепляемых согласно Инструкции по монтажу Шаг крепления - 500 мм.		90	45	60	45

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — А. Ю. Бурмистров (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — А. А. Пеньковская (инициалы, фамилия)

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЦ ТЕСТ» ИНН 7734383166 ОГРН 1167746260177 Св-во № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 * МОСКВА *

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.